



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Блок управления пожарной автоматикой БУПА-И

Паспорт
СПНК.425564.008 ПС
Ред. 3.5

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Блок управления пожарной автоматикой БУПА-И (далее - Устройство) предназначен для индикации состояния и управления зонами пожарной автоматики, зонами оповещения и группами выходов интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" (ИСБ).

1.2 Для обмена данными используется сетевой интерфейс ИСБ S3.

1.3 Устройство имеет 32 трехцветных (красного, зеленого и желтого цвета) светодиодных индикатора и 16 кнопок, позволяющих отображать состояние и управлять 8 зонами пожарной автоматики, зонами оповещения или группами выходов ИСБ. Также устройство имеет 8 одноцветных светодиодных индикаторов, отображающих обобщённое состояние зон пожарной автоматики ИСБ и звуковой сигнализатор.

1.4 Устройство имеет кнопку "Звук", предназначенную для отключения звуковой сигнализации.

1.5 Устройство получает питание от внешнего источника постоянного тока напряжением от 9 до 28 В. Ток потребления устройства при напряжении 12 В – не более 260 мА, при напряжении 24 В – не более 140 мА.

1.6 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.7 Устройство сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – с ускорением до 150 м/с²;
- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С;

1.8 Устройство в упаковке является прочным к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании и выдерживает:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту в течение 2 ч или 15000 ударов с тем же ускорением;
- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;
- относительную влажность воздуха 95 % при температуре 40 °С.

1.9 Степень защиты оболочки – IP21.

1.10 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

1.11 Габаритные размеры устройства – 355×145×40 мм.

1.12 Масса устройства – не более 0,75 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки устройства соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СПНК.425564.008	Блок управления пожарной автоматикой БУПА-И	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Переключатель (шаг 2,54 мм)	1 шт.
СПНК.425564.008 ПС	Паспорт	1 экз.
СПНК.425564.008 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

04.09.2025