



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00054/20

Серия RU № 0149672

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности", место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС", место нахождения: 390044, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, ШОССЕ МОСКОВСКОЕ, ДОМ 20, ОФИС 746, адрес места осуществления деятельности: 390011, РОССИЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, КУЙБЫШЕВСКОЕ ШОССЕ, Д.14А, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩЕНИЕ Н2, ОГРН: 1166234050564, номер телефона: +74912249215, адрес электронной почты: Info.kssr@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС", место нахождения: 390044, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, ШОССЕ МОСКОВСКОЕ, ДОМ 20, ОФИС 746, адрес места осуществления деятельности: 390011, РОССИЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, КУЙБЫШЕВСКОЕ ШОССЕ, Д.14А, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩЕНИЕ Н2.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные тепловые ИП101-5, ИП103-5 типы, согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0696043), выпускаемые по СТБ.425212.001 ТУ. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № 61 ОС-20, выданного 28.09.2020 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-129/09-2020, выданного 23.09.2020 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 149-СС/08-2020, выданного 07.08.2020 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3) раздел 4 пп. 4.2.1.4, 4.5.1.5, 4.5.1.2, 4.2.5.1, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2. Срок службы не менее 10 лет. Условия хранения по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

29.09.2020

ПО

28.09.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Федорова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)Брусникин Владимир Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ74.В.00054/20

Серия **RU**

№ **0696043**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8531 10 300 0	Извещатели пожарные тепловые ИП101-5, ИП103-5, типа:	СТРБ.425212.001 ТУ
	Моноблочное исполнение (Контакты Нормально-разомкнутые) ИП101-5/1-В 69°C - 85°C ИП101-5/1-А3 64°C - 76°C ИП101-5/2-А1 54°C - 65°C ИП101-5/4-В 69°C - 85°C ИП101-5/4-А3 64°C - 76°C ИП101-5/4-А1 54°C - 65°C Исполнение с температурным датчиком ИП103-5/1-В• 69°C - 85°C ИП103-5/1-В•• ИП103-5/1-А3• 64°C - 76°C ИП103-5/1-А3•• ИП103-5/2-А1• 54°C - 65°C ИП103-5/2-А1•• ИП103-5/4-В• 69°C - 85°C ИП103-5/4-В•• ИП103-5/4-А3• 64°C - 76°C ИП103-5/4-А3•• ИП103-5/4-А1• 54°C - 65°C ИП103-5/4-А1•• Искробезопасное исполнение ИП103-5/1-А3 ИБ 64°C - 76°C •- Контакты нормально-замкнутые ••-Контакты Нормально-разомкнутые	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Брусникин Владимир Владимирович

(Ф.И.О.)