


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации технических средств
охранно-пожарной сигнализации
Департамента охраны МВД Республики Беларусь
ул. Грушевская, 7Б, 220069, г. Минск

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 023.01 00362

Дата регистрации 19 августа 2025 г.

Действителен по 18 августа 2030 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп» (место нахождения: ул. Солтыса, д. 187 корпус 8, помещение 192, 220070, г. Минск, Республика Беларусь). Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 192811808.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп» (место нахождения: ул. Солтыса, д. 187 корпус 8, помещение 192, 220070, г. Минск, Республика Беларусь; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ул. Солтыса, д. 187 корпус 8, 220070, г. Минск, Республика Беларусь).

Продукция Приборы приёмно-контрольные охранные ППКО серии «А24» (исполнения: ППКО А24/4, ППКО А24/6, ППКО А24/8) с модулями согласно приложению (бланк № 1075865). Технические условия ТУ ВУ 192811808.004-2019 «Приборы приёмно-контрольные охранные ППКО серии «А24». Серийное производство.

Код ОКП РБ 26.30.50

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

соответствует требованиям

ГОСТ 12.2.007.0-75 (п. 2.1), ГОСТ Р 52436-2005 (пп. 5.1.1 – 5.1.10, 5.1.12 – 5.1.14, 5.2.1, 5.2.2, 5.6.1 – 5.6.5), ГОСТ 12997-84 (пп. 2.3, 2.16), ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) (р. 5, 6), ГОСТ Р 52435-2015 (п. 5.15), ГОСТ IEC 60065-2013 (пп. 7.1, 9.1, 11.1, 11.2), ГОСТ 30379-2017 (пп. 5.1, 5.2).

Сертификат соответствия выдан на основании

1. Протокола испытаний отдела стендовых испытаний службы испытаний и метрологии открытого акционерного общества «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»: ВУ/112 2.0014, от 29.07.2025 № 50-25.
2. Протоколов испытаний испытательного центра научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»: ВУ/112 1.0085, от 24.06.2025 № 42303 ЭБ, от 24.06.2025 № 42304 ЭБ, от 24.06.2025 № 42305 ЭБ, от 12.06.2025 № 42128 ЭМС.
3. Отчёта об анализе состояния производства органа по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации Департамента охраны Министерства внутренних дел № 6/25 от 04.04.2025.

Начальник Департамента охраны

А.С.Шепелев

Эксперт-аудитор

Т.А.Литегевич

№ 0265160

БГЦА	ВУ/112 023.01
ВСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации технических средств
охранно-пожарной сигнализации
Департамента охраны МВД Республики Беларусь
ул. Грушевская, 7Б, 220069, г. Минск

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия

№ ВУ/112 03.11. 023.01 00362

дата регистрации: 19.08.2025

бланк сертификата соответствия № 0265160

Листов 1

Лист 1


№ п/п	Наименование	Примечание
1.	Выносная панель управления охранный ВПУ-А24/700 (О)	РЮИВ 173200.000-01
2.	Панель индикации и управления базовая охранный ПИУ-А24Б(О)	РЮИВ 173310.000-01
3.	Панель индикации и управления расширения охранный ПИУ-А24Р(О)	РЮИВ 173320.000-01
4.	Модуль связи МС-GSM	РЮИВ 179000.000
5.	Модуль связи МС-GSM (NB-IoT) исп. 1	РЮИВ 179100.000-01
6.	Модуль связи МС-GSM (NB-IoT) исп. 3	РЮИВ 179100.000-03
7.	Модуль расширения МР-А24/8	РЮИВ 173400.000
8.	Модуль расширения МР-А24/16	РЮИВ 173400.000-01
9.	Релейный модуль РМ-А24/3	РЮИВ 173100.000
10.	Репитер Р485	РЮИВ 136200.000-06
11.	Бокс аккумуляторный БА-18	РЮИВ 173500.000
12.	Метка адресная МА-ХР777	РЮИВ 138000.000
13.	Метка адресная МА-ХР777(К)	РЮИВ 139000.000
14.	Изолятор коротких замыканий ИКЗ-ХР777	РЮИВ 193120.000


Итого: 14 (четырнадцать) позиций.

Начальник Департамента охраны

Эксперт-аудитор




А.С.Шепелев


Т.А.Литегевич

№ 1075865