



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00446

Серия ВУ № 0031483

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны: +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: gcse@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Авангардспецмонтажплюс», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691817469, место нахождения: Республика Беларусь, 223062, Минская область, Минский район, район п. Привольный, ул. Мира, д. 20, пом. 30, телефоны: +375 17 250 74 99, +375 17 374 76 99, +375 17 378 21 79 адрес электронной почты: info@avsm.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Авангардспецмонтажплюс», место нахождения: Республика Беларусь, 223062, Минская область, Минский район, район п. Привольный, ул. Мира, д. 20, пом. 30; место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 32.

ПРОДУКЦИЯ Источники резервного питания аккумуляторные ИРПА, модели: ИРПА 124.01/0-3, ИРПА 124.01/1-6, ИРПА 124.01/2-6, ИРПА 124.01/3-6, ИРПА 124.01/4-6, ИРПА 124/1-3, ИРПА 124/2-3, ИРПА 124/3-3, ИРПА 124/2-6, ИРПА 124/3-6, ИРПА 124/4-6, ИРПА 124/2-12, ИРПА 124/3-12, ИРПА 124/4-12, ТУ ВУ 101272822.010-2005 «Источники резервного питания аккумуляторные ИРПА», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 850440

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 06.06.2025, составленного экспертами-аудиторами Мельниковой Мариной Сергеевной, Анисковичем Артёмом Вячеславовичем, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01; протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 21.04.2021 № 04-52/484П, от 03.12.2021 04-52/1548П.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 5.2.1.3 – 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.2.1 – 5.2.2.4, 5.2.3, 5.2.5.3, 5.2.9.2.

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00142 от 07.12.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.08.2025 ПО 06.12.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович

